

Samrådsredogörelse vattentjänstplan

Bakgrund

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska det finnas en aktuell vattentjänstplan i alla kommuner. Vattentjänstplanen ska innehålla kommunens långsiktiga planering för hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses, samt kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Vattentjänstplanen utgör ett underlag för prioritering och beslut kring kommunens VA-försörjning men är inte bindande. Planperioden är fyra år medan planeringshorisonten för åtgärderna sträcker sig cirka tio till femton år fram i tid.

Allmänt

Av 6 a § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster framgår att alla kommuner ska ha en aktuell vattentjänstplan. Vattentjänstplanen ska beslutas av kommunfullmäktige. Innan beslut kan tas av kommunfullmäktige ska vattentjänstplanen samrådas och ställas ut för granskning.

Samrådsrets

Länsstyrelsen Jämtlands län
Region Västernorrland (avstår från yttrande)
Räddningstjänsten Jämtland
Statens geotekniska institut
SGU (avstår från yttrande)
Vängelälvens Fiskevårdsområdesförening (har inga synpunkter på samrådhandlingen)
Boverket (avstår från yttrande)
Sametinget (avstår från yttrande)
Trafikverket (har inga synpunkter på samrådhandlingen)
Sollefteå kommun (har inga synpunkter på samrådhandlingen)
Bygg- och Miljö, Ragunda kommun (inga inkomna synpunkter).
Naturvårdsverket (inga inkomna synpunkter).
Region Västernorrland (avstår från yttrande)
Skogsstyrelsen (inga inkomna synpunkter).
Östersunds kommun (inga inkomna synpunkter).
Dorotea Kommun (inga inkomna synpunkter).
Krokoms Kommun (inga inkomna synpunkter).
Naturskyddsförening Jämtland (inga inkomna synpunkter).
Jijnjevaerie sameby (inga inkomna synpunkter).
Ohredahke sameby (inga inkomna synpunkter).
Raedtievaerie sameby (inga inkomna synpunkter).
Voernese sameby (inga inkomna synpunkter).

Samrådsredogörelse vattentjänstplan

Samrådsperiod Kommunstyrelsen beslutade 2025-10-28 §179 om att gå ut med vattentjänstplanen på samråd. Samrådstiden varade perioden 2025-11-20 till 2025-12-11.

Inkomna synpunkter

Sammanfattning över inkomna synpunkter

Länsstyrelsen Länsstyrelsen bedömer att vattentjänstplanen redogör tydligt och strukturerat för hur en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning ska säkerställas.

Länsstyrelsen påpekar att planen saknar redovisning av vilka åtgärder som behöver vidtas vid skyfall för att övriga allmänna VA-anläggningar (utöver dagvattenhanteringen) ska kunna upprätthålla sin funktion.

Riskområden och problem kopplade till VA-anläggningar har identifierats i planen, men konkreta åtgärder för att minska sårbarheten saknas. Detta medför att underlaget inte ger tillräcklig vägledning för prioritering eller planering av nödvändiga insatser.

Länsstyrelsen framhåller att vattentjänstplanen är ett levande dokument och kan behöva justeras över tid; förändrade behov kan kräva nya samråd och politiska beslut. En första revidering ska ske efter fyra år, men kan bli aktuell tidigare.

Länsstyrelsen bedömer likt kommunen att undersökningen visar att behov av en strategisk miljöbedömning inte finns.

Strömsunds kommuns kommentar:

Strömsunds kommun instämmer i att arbetet med konkreta åtgärder för att skydda VA-anläggningarna i samband med skyfall är något som behöver utvecklas. Åtgärder som kan bli aktuella har kompletterats i planen. Detta är ett pågående arbete där varje identifierad anläggning ska undersökas och en åtgärdsplan tas fram. Strömsunds kommun har förtydligat att anläggningarna ska detaljstuderas i det fortsatta arbetet.

Statens Geotekniska Institut SGI påpekar att det saknas generell information om geotekniska förutsättningar och risker i aktuell vattentjänstplan. SGI påpekar även att förutom riks för ras, skred och erosion finns en ökad risk för slamströmmar vid skyfall.

Strömsunds kommuns kommentar:

SGI kommer med viktiga synpunkter och kommunen har kompletterat med risk för slamströmmar. Dessa risker är viktiga för kommunen att arbeta vidare med vilket lämpligast görs i översiktsplanen, dagvattenstrategiska dokument och detaljplanering.

Räddningstjänsten Jämtlands Län Räddningstjänsten ser positivt på kommunens planer på långsiktig planering för brandvatten och räddningstjänsten vill vara en diskussionspart i arbetet. Brandvattenplanen bör även kompletteras med en släckvattenplan.

Strömsunds kommuns kommentar:

Kommunen tackar för synpunkten och tar detta med sig inför fortsatt arbete med en brandvattenplan.